

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области
(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, дом 15а, тел. 95-25-55

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

403791, Волгоградская обл. г. Жирновск, промзона, пожарная часть
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 150/01/01
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Андреевский филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Александровская средняя школа» Жирновского муниципального района Волгоградской области
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОНДиПР по Еланскому Жирновскому и Руднянскому районам по пожарному надзору № 150 от 24.09.2019 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «10» Октября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Проведена проверка государственным инспектором Еланского, Жирновского и Руднянского районов по пожарному надзору - дознавателем ОНД и ПР по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Рушановым Тагиром Нурльбековичем
(пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Проведена плановая проверка на территории в помещениях: Андреевский филиал муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Александровская средняя школа» Жирновского муниципального района Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, с. Андреевка, микрорайон, д. 8

совместно: Директор Диль Ольга Петровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись, выполнение) (указывается только в случае выполнения)
1	2	3	4	
1	Отсутствует знак пожарной безопасности, обозначающий огнетушитель в помещении информатики, физики	(п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);	01.11.2019	
2	Необходимо разработать инструк-	(п. 460 Правил противопопо-	01.11.2019	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	цию о мерах ПБ согласно 18 раздела ППР РФ	жарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);		
3	Необходимо разработать инструкцию по действию персонала в случае пожара	(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);	01.11.2019	
4	Отсутствует акт о проведении проведения тренировки эвакуации	(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);	01.11.2019	
5	Бочка с водой находится в незаполненном состоянии, запрещается использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара	(п. 486 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);	01.11.2019	
6	Огнетушитель в кабинете химии находится не на видном месте	(п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);	01.11.2019	
7	Лопату необходимо расположить на пожарном щите	(п. 482 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);	01.11.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Еланскому, Жирновскому
и Руднянскому районам Волгоградской области
по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы)

Т.Н. Рушанов

государственного инспектора по пожарному надзору))

«10» Октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«10» Октября 2019 г.



(подпись)

М.Л.П.*

(должность, фамилия, инициалы)

Директору МКОУ «Александровская СШ»
Диль Ольге Петровне
Волгоградская область, Жирновский район,
с. Александровка, пер. Школьный, д. 15
(Наименование организации, адрес)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 17-66/2019/4

«11» Октября 2019 г.

г. Жирновск

(место составления)

Я, государственный инспектор по Еланскому, Жирновскому и Руднянскому районам Волгоградской области по пожарному надзору Рушанов Тагир Нурльбекович, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 17-66/2019/3 от 11.10.2019 года в отношении директора МКОУ «Александровская СШ» Диль Ольги Петровны, как должностного лица, установил, что, «10» Октября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин была проведена плановая проверка здания, помещений и территории Андреевского филиала МКОУ «Александровская СШ» по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, с. Андреевка, микрорайон, д. 8. В ходе проверки установлено, что директор Диль Ольга Петровна, являясь руководителем организации, допустила нарушения норм и требований правил пожарной безопасности в РФ (ППР РФ), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса, в случае возникновения пожара – краткая являясь ответственным за пожарную безопасность

Допущены нарушения норм и требований правил пожарной безопасности в РФ (ППР РФ), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, а именно:

характеристика объекта, имеющая отношение к делу, законодательные и \ или нормативные акты, требования которых нарушены)


- 1.Отсутствует знак пожарной безопасности, обозначающий огнетушитель в помещении информатики, физики (п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
- 2.Необходимо разработать инструкцию о мерах ПБ согласно 18 раздела ППР РФ (п. 460 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
- 3.Необходимо разработать инструкцию по действию персонала в случае пожара (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
- 4.Отсутствует акт о проведении проведения тренировки эвакуации (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
- 5.Бочка с водой находится в незаполненном состоянии, запрещается использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара (п. 486 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
- 6.Огнетушитель в кабинете химии находится не на видном месте (п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
- 7.Лопату необходимо расположить на пожарном щите (п. 482 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);

Данные правонарушения стали возможными из-за того, директор МКОУ «Александровская СШ» Диль Ольга Петровна не уделяет должного внимания вопросам обеспечения пожарной безопасности, на подведомственной территории.

В течение 1(одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор Еланского, Жирновского и Руднянского районов
Волгоградской области по пожарному надзору Рушанов Тагир Нурльбекович
(Ф.И.О., должность лица в производстве, которого находится дело)


(подпись)

Представление получил

✓
(дата, должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17-66/2019/З

по делу об административном правонарушении, совершенном должностным лицом

«11» Октября 2019 года

г. Жирновск

(место составления протокола)

Я, государственный инспектор Еланского, Жирновского и Руднянского Жирновского районов Волгоградской области по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Рушанов Тагир Нурльбекович

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

руководствуясь статьей 29.7 Кодекса Российской Федерации, об административных правонарушениях рассмотрев материалы дел об административных правонарушениях: Протокол № 17-66/2019/1

об административном правонарушении от 10.10.2019 г. по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

в отношении должностного Директора МКОУ «Александровская СШ» Диль Ольги Петровны лица:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Дата и место рождения 16.09.1978 г.р., с. Александровка, Жирновский район

Проживающий (ая) Ул. Центральная, 48, с. Александровка, Жирновский район

Место регистрации Ул. Центральная, 48, с. Александровка, Жирновский район

Работающий (ая) МКОУ «Александровская СШ»

Вид дохода Заработная плата

(пенсия, стипендия, зплата, вознаграждение, доходы от предпринимательской деятельности)

Документ, удостоверяющий личность

Паспорт РФ: серия 1804 № 009562, выданный ОВД в Жирновском районе Волгоградской области 23.08.2003 г.

Руководствуясь ФЗ № 100 от 28.05.2017 г. вступившему в силу 09.06.2017 г. рассмотреть по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ

УСТАНОВИЛ:

«10» Октября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин была проведена плановая проверка здания, помещений и территории Андреевского филиала МКОУ «Александровская СШ» по адресу: Волгоградская область, Жирновский район, с. Андреевка, микрорайон, д. 8. В ходе проверки установлено, что директор Диль Ольга Петровна, являясь руководителем организации, допустила нарушения норм и требований правил пожарной безопасности в РФ (ППР РФ), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, а именно:

(излагаются обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

- 1.Отсутствует знак пожарной безопасности, обозначающий огнетушитель в помещении информатики, физики (п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
- 2.Необходимо разработать инструкцию о мерах ПБ согласно 18 раздела ППР РФ (п. 460 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
- 3.Необходимо разработать инструкцию по действию персонала в случае пожара (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
- 4.Отсутствует акт о проведении проведения тренировки эвакуации (п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
- 5.Бочка с водой находится в незаполненном состоянии, запрещается использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара (п. 486 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
- 6.Огнетушитель в кабинете химии находится не на видном месте (п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
- 7.Лопату необходимо расположить на пожарном щите (п. 482 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность
Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, принимая во внимание п. 1 ч. 1 ст. 4.2
КоАП РФ, отягчающих обстоятельств нет.

(наличие обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 КоАП РФ и ст. 4.3 КоАП РФ)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 КоАП России,

ПОСТАНОВИЛ:

1) Признать: Директора МКОУ «Александровская СШ» Диль Ольгу Петровну
(Ф.И.О.)

виновным в совершении административного правонарушения ответственность, за которые предусмотрены
ч. 1 ст. 20.4 КоАП России и назначить наказание по ч. 1 ст. 20.4 КоАП России в виде предупреждения
(указать вид и размер административного наказания в соответствии со ст. 3.5 КоАП России)

В соответствии со ст. ст. 30.1-30.3 КоАП России постановление может быть обжаловано начальнику
или заместителю начальника: Клыгину Алексею Валерьевичу
находящийся по адресу:

р.п. Елань, ул. Советская, д. 192.

(указать наименование и адрес органа, должностного лица, назначившего административное наказание)

Либо в Жирновский районный суд, находящийся по адресу:

г. Жирновск ул. Коммунистическая, д. 3

В течение десяти дней с момента получения постановления

Порядок исполнения постановления разъяснен, копию получил:

«11» Октября 2019 года

(Подпись)

(ФИО правонарушителя)

(подпись)

Русаков Т.И.
(Ф.И.О., должностного лица в производстве, которого
находится дело)

Постановление вступает в законную силу:

«22» Октября 2019 года